



LICENȚĂ
CLASA I
ANRSC
NR. 5083

SR
AC
ISO 9001

SR
AC
ISO 14001

SR
AC
ISO 45001

Member of
IWA
International Water
Association

SR
AC
Certificat Nr. 204
ISO 22000



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@raja.ro; web: www.raja.ro

S.S. RAJA S.A. CONSTANȚA
CENTRUL ZONELOR RAJEA
07. IUL. 2025
Intrare/Isozire Nr. 3395

PROGRAM DE DISTRIBUȚIE A APEI ÎN PERIOADA DE SECETĂ
pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă Cornești
in perioada iunie – septembrie 2025
Actualizat la 07.07.2025

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI CORNEȘTI
INTRARE Nr. 8117
IESIRE
Ziua 07 Luna 07 Anul 2025

Localități afectate:

Cornești, Ungureni, Cristeasca, Crivățu, Cățunu, Hodărăști, Bujoreanca, Frasinu, Postârnacu, Ibrianu

1. Obiective

- Asigurarea accesului minim necesar la apă potabilă pentru toți locuitorii
- Prioritizarea distribuției apei către instituțiile esențiale (spitale, școli, etc.)
- Reducerea consumului de apă prin măsuri de economisire și restricționare

2. Măsuri imediate

- **Informare**
 - Comunicarea situației actuale către părțile interesate interne și externe – răspunde RAJA SA
 - Informarea populației privind programul de furnizare a apei – răspunde Primăria Cornești
 - Contientizarea consumatorilor privind utilizarea apei cu prioritate pentru băut, nevoi igienico-sanitare și casnice, limitarea pierderilor de apă și accentuarea reutilizării apei pentru nevoi gospodărești - răspunde Primăria Cornești
- **Restricționarea consumului:** furnizare apă cu program de restricții răspunde RAJA SA

3. Program de distribuție

Zilnic în intervalul orar: 05.00-11.00 , 15.00-23.00

Notă: Prezentul program poate suferi modificări funcție de condițiile hidrogeologice și de evoluția consumurilor de apă.

4. Măsurile de monitorizare și control

- **Monitorizarea calității apei:**
 - Mărirea frecvenței de monitorizare a calității apei distribuite de către furnizorul de apă RAJA S.A., pentru a asigura conformitatea cu standardele sanitare respectiv la interval de 48 de ore cât timp distribuția este intermitentă;
 - În cazul în care, la 48 de ore de la reluarea distribuției nu se constată neconformități ale parametrilor de calitate ai apei potabile, se reia programul de monitorizare stabilit în cadrul laboratorului de încercări;
 - În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile legale se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, enterococi, turbiditate, pH, conductivitate, și clor rezidual liber. Pentru ceilalți parametri se aplică programul de monitorizare săptămânal.
- **Identificarea și remedierea avariilor:**
 - Asigurarea echipei de intervenție rapidă pentru remedierea avariilor

5. Plan de comunicare

- **Canale de comunicare:** website RAJA, mass-media, rețele sociale
- **Linie telefonică de urgență:** linia telefonică pentru raportarea avariilor și solicitarea de informații: Call Center RAJA S.A: 0241-924 conform procedurii de dispecerat avarii